

Sachstand Schaden Decke Dorfgemeinschaftshaus

<i>Organisationseinheit:</i> Zentrale Dienste (10)	<i>Datum</i> 03.05.2023
---	----------------------------

<i>Beratungsfolge</i> Ortsrat St. Ingbert-Oberwüzbach	Kennntnisnahme	09.05.2023	Ö
--	----------------	------------	---

Beschlussvorschlag

Sachverhalt

Die OV, CDU- und SPD-Ortsratsfraktion bitten um Aufnahme des Tagesordnungspunktes.

Stellungnahme der Verwaltung:

Schaden an der abgehängten Decke im Erdgeschoss des Dorfgemeinschaftshauses

Am Sonntag den 23.04.2023 ist die abgehängte Decke im Behinderten-WC im Erdgeschoss des Dorfgemeinschaftshauses eingestürzt.

In den darauffolgenden Tagen wurde der Schaden dokumentiert und Ursachenforschung betrieben.

Nach Einschätzung des beauftragten Sachverständigen beruht der Absturz der Rasterdecke auf einer Kombination aus (Wind-) Sog- und Druckereignissen in Kombination mit dem dadurch ausgelösten Absturz einer Deckenplatte mit aufgeschraubtem Lüfter.

Der Lüfter war nicht, wie z. B. die Lüfter im Untergeschoss, mit Abhängern gesichert.

Daraufhin wurde vereinbart, die verbliebenen Lüfter temporär zu sichern und die abgestürzte Decke zu demontieren, damit die am darauffolgenden Wochenende geplanten Veranstaltungen gefahrlos durchgeführt werden können.

Zurzeit werden durch den Sachverständigen die Unterlagen aus der Bauzeit gesichtet und ein Prüfbericht erstellt.

Nach Vorlage des abschließenden Berichtes werden die darin möglicherweise geforderten Maßnahmen umgesetzt und die Decke im Behinderten-WC neu montiert.

Finanzielle Auswirkungen

Anlage/n