

Sachstand Beleuchtungssituation in der Dorfmitte am Bach Oberwürzbach

<i>Organisationseinheit:</i> Zentrale Dienste (10)	<i>Datum</i> 23.06.2025
---	----------------------------

<i>Beratungsfolge</i>			
Ortsrat St. Ingbert-Oberwürzbach	Kenntnisnahme	01.07.2025	Ö

Beschlussvorschlag

Sachverhalt

Die Ortsvorsteherin, die SPD-Ortsratsfraktion und CDU-Ortsratsfraktion bitten um Aufnahme des Tagesordnungspunktes.

Die Verwaltung teilt folgendes mit:

Die Verwaltung hat die Idee des Orsrates die vorhandenen Leuchten mit einem "gekippten Doppelstrahler" auszustatten, um so auch den Bereich der hinter der Grillhütte besser ausleuchten zu können von den Stadtwerken prüfen lassen. Nach Auffassung der Stadtwerke bringt diese technische Änderung keine Verbesserung der vorhandenen Beleuchtungssituation. Laut Aussage der Stadtwerke passt das Zusammenspiel zwischen Abstand zu dem Beleuchtungsobjekt und Höhe der Masten nicht. Ebenso ist durch die Begrünung des Bereiches mit größeren Bäumen eine bessere Ausleuchtung so nicht möglich. Es bleibt folglich nur die Errichtung einer zusätzlichen Beleuchtungsanlage analog dem angrenzenden Bestand als mögliche Alternative übrig. Diese Kosten würden laut Stadtwerken 5.443,43 Euro betragen. Für die beim Ortstermin mit Vertretern des Orsrates zusätzlich gewünschten Strom- bzw. Starkstromanschlüsse müsste laut Auskünfte der Stadtwerke ein Festplatzverteiler mit Stromzähler installiert werden. Hierfür sind 12.564,10. Euro inklusive der Kosten für die Montage und zusätzliche Erdarbeiten zu veranschlagen. Die entsprechenden Angebote der Stadtwerke liegen der Fachabteilung vor.

Die dafür benötigten Haushaltsmittel stehen im Haushaltsjahr 2025 definitiv nicht zur Verfügung, so dass diese Maßnahme nicht zur Ausführung kommt.

Finanzielle Auswirkungen

Anlage/n